

## Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013

Svar mailas till [stina.jonfjard@boverket.se](mailto:stina.jonfjard@boverket.se)

**Datum**

2013-12-11

**Remisslämnare**

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Organisation

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Kontaktperson

Peter Arnevall

E-postadress

peter.arnevall@uppsala.se

Adress

Uppsala Kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala

**Remissvar**

(sätt kryss i vald ruta)

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering

Avsnitt (föreskrift F, allmänt råd AR)	Konsekvens- utredning (sida, stycke)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
5:111 F		Bra att det förtydligas vilka föreskrifter som förenklat kan tillgodoses av ett automatiskt släcksystem samt vad som avses med tekniska byten i dessa fall.	
5:213 F		Föreningen Sverige Brandbefäl ställer sig mycket positiv till införandet av Vk3B. Det räftar ut många frågetecken kring hur olika verksamheter ska klassas. Införandet ger oss även stöttning i bedömningen av skäligt brandskydd enligt LSO samt en nivå att förhålla sig till i ändringsfallet. Det är även synnerligen motiverat med en viss höjning av säkerhetsnivån i förhållande till Vk3A eftersom samhället i fallen med HVB-hem, ensamkommande flyktingbarn eller liknande har ett tagit på sig ett ansvar för individen och därigenom brandskyddet.	
5:213 F		Vilken typ av byggnadsklass bör Vk3B falla in under? Br3? Br2? Dvs vilken skyddsbehov bedöms verksamhetsklassen ha?	Br2 minimum.



# Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,  
byggnad och boende

5:213 AR		Det bör förtydligas att Vk3B i studentbostadsfallet är till för lägenheter som flera personer delar och inte de traditionella flerbostadshusen för studenter (motsv.studentkorridorer). Risken är att detta feltolkas och Vk3B används för de traditionella studentkorridorerna.	Verksamhetsklass 3B kan även tillämpas för vissa typer av student- och ungdomsbostäder där flera personer delar samma lägenhet, se avsnitt 3:2263.
5:215/5:355 AR		Sammantaget väger kravet på ett automatiskt brand- och utrymningslarm inte upp möjligheten till att bedriva ”nattis” i lokaler som utformats enligt kraven för Vk5A.	Den lokal där barn ska sova vid ”nattis” verksamhet bör vara brandtekniskt avskild från övriga delar av byggnaden. Lokalen bör även vara försedd med nödbelysning som tänds upp av det automatiska brand och utrymningslarmet i syfte att återställa dagsljusförhållanden och möjliggöra en smidig utrymning.
5:321 AR		Bra förtydligande avseende gångavstånden, misstolkas i dagsläget av många.	
5:331 AR		Bör förtydligas att gångavstånden även i Vk3A inte kan förlängas 1/3 vid installation av sprinkler.	
5:331 AR		Bör förtydligas att ”dubbelhoppet” gör att båda de tekniska bytena används. Detta är en källa till många missförstånd.	
5:535 F/AR		Bra med förtydligande, går dock att göra lite tydligare genom att skapa två stycken med efterföljande allmänna råd.	



# Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,  
byggnad och trädgårds

5:733 F/AP

		<p>Bra att tydliggörs men ordvalet är lite olyckligt. Begreppet byggnadshöjd används väldigt kreativt ibland. Å andra sidan medför exempelvis begreppet våningsplan också möjligheter att utföra byggnader med ganska stora byggnadshöjder ovan 24 meter utan stigarledning.</p>	<p>I byggnader med fler än 8 våningsplan ovan mark, eller 24 meter byggnadshöjd, ska tillgången...</p>
--	--	--	--